

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kolářova, 301, 302, 303
PSČ, místo: 387 11, Katovice
K.ú., parcelní č.: Katovice (664529), 389
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2314 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 205.2
■ elektřina: 83.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.67 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	62.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	125 kWh/(m²·rok)	D
	Vytápění	89.0 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	9.38 kWh/(m ² ·rok)	F

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 634505.0

Vyhotoveno dne: 13.09.2024

Podpis: